

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	駅南住宅給水管改修工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 階住戸の給水管改修工事の施工取止め（1 住戸）</li> <li>・ 基準室の給水管改修工事の施工取止め（1 住戸）</li> </ul> <p>※施工取止めの 2 住戸の流し台、ガス台、衛生器具については耐震補強室にて保管とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ メーター2 次側バルブ取替え（1 住戸）</li> </ul>	
<p>契約変更理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入居者都合による施工取止め（2 住戸）</li> <li>・ バルブ劣化による水漏れのため取替え</li> </ul>	