

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	塩屋ポンプ場消防設備更新工事
契約変更内容	
<p>【電気設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. B2 階 増設感知器の取りやめ2. 1 階 感知器 1 台の撤去・更新取りやめ3. 各所 配線更新の取りやめ	
契約変更理由	
<p>【電気設備工事】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 現地精査の結果、既設感知器の個数でも問題ないことが判明したため。2. 現地精査の結果、既設感知器が無い事が判明したため。3. 既設配線が既設配管から抜けず、配線更新が出来なかったため。	