

契約変更理由書

神戸市

| | |
|---|---------------------|
| 工 事 名 | 須磨消防署北須磨出張所空調設備改修工事 |
| 契約変更概要 | |
| <ul style="list-style-type: none">① 天井改修工事の取り止め② 点検口追加工事の追加③ 防水工事の追加 | |
| 契約変更の理由 | |
| <ul style="list-style-type: none">①② 施設運営を継続した状態での施工となるため、作業範囲を最小限とすることを目的とし、換気設備更新工事に伴う天井改修工事から、点検口新設工事へと変更する。(増額変更)③ 既存室外機撤去に伴い、撤去場所には塗膜防水がなされていないことが判明したため、防水工事を追加する。(増額変更) | |

(公表様式第 6 号)