

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| | |
|--|---------------------------|
| 工 事 名 | 神戸空港第2ターミナルにぎわい空間照明設備改修工事 |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>① 幹線および主幹開閉器の改修の取り止め</p> <p>② 分岐配線の改修の追加</p> <p>③ アウトレットボックスの追加</p> <p>④ 配線種別の変更</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>① 現地調査結果を踏まえた検討の結果、既設幹線及び主幹開閉器の容量範囲内で運用可能であることを確認したため、幹線および主幹開閉器の改修を取り止める。</p> <p>② 詳細検討の結果、照明器具の増設により分岐回路の電圧降下が大きくなることが判明したため、分岐配線をより太いサイズの配線に改修する。</p> <p>③ 現地調査の結果、照明器具の取付けにアウトレットボックスが必要であることを確認したため、これを追加する。</p> <p>④ 当初、照明器具間の配線は接地線を含む3芯としていたが、接地を要しない器具であることが判明したため、2芯に変更する。</p> | |

(公表様式第6号)