

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	旧農業公園井水設備他更新工事
<p>契約変更内容</p> <ul style="list-style-type: none">①第3深井戸揚水ポンプの能力変更②工場棟・レストラン棟受水槽電極追加③給水車手配、配水作業追加④熟成棟受水槽前コンクリート製側溝ふたの交換⑤工場棟及レストラン棟受水槽のバルブ更新追加	
<p>契約変更理由</p> <ul style="list-style-type: none">① 揚水調査により、適正能力を選定したため② 詳細調査の結果、受水槽ポンプ動作の制御電極が必要なため③ 原局要望よりイベント準備等、想定以上の水量確保が必要になったため④ コンクリート製側溝ふたが破損していたため交換⑤ バルブの老朽化により止水が出来なかったため更新	