水道配管用仕様書（R7.4） 新旧対照表

旧：改定前（R6.4）	新：改定後（R7.4）	改定内容等
	4-3-2 仕切弁据付ブロック（φ250用）削除	削除
	4-3-3 仕切弁据付ブロック（φ250用）削除	削除
5-1-1 給水装置工事施工基準（2020）	5-1-2 給水装置工事施工基準（2023）	文言修正
5-5-1 サドル分水栓の穿孔径はφ25とする	5-5-1 サドル分水栓の穿孔径はφ20・φ25・φ40とする	文言修正
	付替一般図	文言修正
	様式11	文言修正
	管工事完成図作成マニュアル	文言修正

以上