

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場送水ポンプ設備新設工事
契約変更後の工事概要 1 現地での機器単体の試験及び総合試運転を取りやめる。 また、送水ポンプ急停止時の水撃作用測定作業も取りやめる。 2 本工事で製作する配管(管体番号a、c)について、エア抜き弁の追加及び口径の変更を行う。	
契約変更の理由 1 本工事は神戸市水道局で新設する花山ポンプ場の送水ポンプ設備を新設するものであるが、ポンプ等の機器への電源は別途工事で用意するものである。 また、ポンプ場内の配管も一部を除き別途工事で設置するものである。 機器の現地試験を実施するためには、機器への電源の供給とポンプ場内の配管へ送水されている必要があるが、別途工事の進捗の遅れ等の事情により本工事の工期内に準備ができない。 そのため、現地試験を本工事の対象外とする。 2 別途工事にて花山ポンプ場に設置する次亜塩注入設備のため、本工事で設置する配管に給水の取り出し口の追加と注入口の増径をする必要が出たため。	

(公表様式第6号)