

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（西落合他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設(m)：φ75（給）-19.2m, φ100（給）-21.2m, φ150（給）-22.7m, φ150-46.5m, φ200-300.9m, φ300-1072.7m, φ50（PE）-25.3m, φ75（PE）-1.2m,</p> <p>撤去(m)：φ75（給）-0.2m, φ100（給）-2.0m, φ150（給）-3.4m, φ150-2.8m, φ200-1047.3m, φ300-301.1m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・材料及び管布設工の変更（増） 今後の維持管理等を再検討した結果、給水管付替の一部について配水管に変更する。これに伴い配管延長が変更となり、これに係る材料の数量が増となる。 また、現地状況に合わせて配管した結果、材料及び管布設工の数量に変更が生じる。</li><li>・仮配管工、給水管付替工の変更（増） 地元からの強い要望により、断水せずに施工を行うこととなり、仮配水管の布設及び給水管付替えの必要が生じ、これに係る数量が増となる。</li><li>・付帯工の変更（減） 道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法及び付帯構造物の数量に変更が生じたため付帯工が減となる。</li><li>・仮設工の変更（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署、バス事業者、地元住民等と協議した結果、配置人数が増となる。</li></ul>	