

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（住吉特2）配水管新設取替工事
<div>契約変更後の概要</div> <div>工事概要：</div> <div>管布設：φ75-369.9m, φ100-1.2m, φ150-0.4m, φ200-657.0m, 管撤去：φ150-357.2m, φ200-76.1m 水管橋架設：200A-21.1m 水管橋撤去：200A-24.7m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>1. 弁栓類の追加 水運用を考えた際、断水が起こらない状況にするため、増加となった。</div> <div>2. 特舗C号工について 東部建設事務所との協議の際に特舗C号工→3号工ギャップ舗装に変更するよう指示があったため減工となった。</div> <div>3. 管路遮断弁について 原水管路に新設連絡を敷設するため、原水管を断水しなければならないが、浄水統括事務所に止める依頼をしてバルブを閉めてもらったが、閉まりきらず、管路遮断用のエアバック工法しかなく、取付けして遮断し栓止めしたため、増工となった。</div>	