

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（有野台 7 丁目他）配水管取替工事その 2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>PE φ 50-444.3m, PE φ 75-2.4m, PE φ 100-0.7m, PE φ 200-28.8m, φ 75－15.4m, φ 100-180.2m, φ 150－496.0m, φ 200－57.6m φ 300－119.1m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>φ 75－220.5m, φ 100－470.6m, φ 150－285.5m, φ 200－100.2m, φ 300－16.5m, φ 400－159.6m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 材料・管布設工・管工の変更について</p> <p>現地状況、維持管理上の有効性などを考慮したうえで、当初計画について再検討した結果、一部路線に於いて布設管の縮径及び撤去管の残置をすることになった為、管材料及び布設工、管工が変更となる。（減）</p> <p>② 復旧号工・復旧面積の変更について</p> <p>舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲について事前立会を行った結果、復旧号工及び復旧範囲が変更となる。（減）</p> <p>③ 交通誘導警備員の人数変更について</p> <p>交通誘導警備員について、所轄警察署及び地元自治会と協議した結果、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増）</p> <p>④ 給水管付替工の変更について</p> <p>付替時に属具の状態を考慮し既設給水管への接続方法が変更となる。また現地施工状況及び維持管理の観点より止水栓設置が変更となる。（増）</p>	