

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東小部配水場擁壁改修工事								
<p>契約変更後の工事概要</p> <table border="0"> <tr> <td>擁壁改修工</td><td>・・・一式</td></tr> <tr> <td>空隙充填工</td><td>・・・一式</td></tr> <tr> <td>防草対策工</td><td>・・・一式</td></tr> <tr> <td>仮設工</td><td>・・・一式</td></tr> </table>		擁壁改修工	・・・一式	空隙充填工	・・・一式	防草対策工	・・・一式	仮設工	・・・一式
擁壁改修工	・・・一式								
空隙充填工	・・・一式								
防草対策工	・・・一式								
仮設工	・・・一式								
<p>契約変更の理由</p> <p>①空隙グラウト材注入数量の減 擁壁背面部の空隙が当初の想定よりも小さかったため、グラウト材の注入量が減となった。</p> <p>②擁壁改修工の数量の減。 擁壁上部の被覆範囲はリカット工をフェンス基礎を避けるように施工することで、被覆面積が減となった。</p> <p>③補修工の追加 擁壁上部等に欠損している部分があり、擁壁改修工施工にあたって、事前に補修する必要があるため、補修工の追加となった。</p> <p>④その他数量の変更 現地状況に合わせて施工を行った結果、生木処分費等各種数量が変更となった。</p>									