

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	篠原低層配水本管整備工事その 2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>第 3 回変更</p> <p>当 初 配水管布設：φ 50-15.1m, φ 75-6.1m, φ 100-96.6m, φ 150-10.4m, φ 300-70.4m, φ 500-2.4m φ 700-57.6m, φ 800-18.1m, φ 900-1.6m, SP700 (PIP)-413.7m, SP700 (立坑)-14.0m 配水管撤去：φ 50-15.8m, φ 75-5.5m, φ 100-92.5m, φ 150-7.2m, φ 200-3.3m, φ 300-50.5m φ 700-32.7m, φ 800-1.3m, φ 900-11.0m</p> <p>変 更 配水管布設：φ 50-2.7m, φ 75-61.5m, φ 100-121.2m, φ 150-12.7m, φ 200-3.1m, φ 300-42.2m φ 700-61.1m, φ 800-22.1m, φ 900-1.8m, SP700 (PIP)-413.7m, SP700 (立坑)-14.0m 配水管撤去：φ 75-4.9m, φ 100-109.0m, φ 150-17.8m, φ 200-7.1m, φ 250-7.2m, φ 300-69.0m φ 700-14.7m, φ 800-3.2m, φ 900-62.8m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 付帯工の変更</p> <p>道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積及び街渠復旧範囲が増工となる。</p> <p>② 配管計画の変更</p> <p>施工に際し、再度配水管網を精査した結果、当初φ 300 mmでの布設予定であったがφ 75 mmでの布設に変更したため、管材料および管布設工が減工となる。</p>	

(公表様式第 6 号)