

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場集泥井作業台塗装工事
契約変更後の工事概要 塗替塗装工 1 式 孔食補修工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由 ① 剥離剤使用量、施工面積の変更について 剥離試験を行った結果、効果的な剥離を行うために 1 回あたりの剥離剤使用量が 0.5 kg/m ² から 1.0 kg/m ² に変更となる。また現地精査の結果、塗膜除去工及び塗替塗装工の施工面積が変更となる。(増) ② 旧塗膜を含む剥離剤等の産業廃棄物の処理について 現場で発生した塗膜くずに対して溶出試験を行い、処理施設の選定を行った結果、株式会社三高産業にて運搬・処分することとなったため、運搬費及び処分費が追加となる。(増) ③ 孔食補修箇所の変更について 補修調査を行った結果、想定箇所以外にも孔食が見られたため、孔食補修数量が変更となる。(増) ④ 下地処理材の使用量変更について 素地調整作業実施により旧塗膜が全面除去された。これにより、適切な塗膜厚を確保するため、下地処理材の使用量が 240g/m ² から 300g/m ² ×2 層塗に変更となる。(増) 以上	

(公表様式第6号)