

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西鈴蘭台ポンプ場・藤原配水池無停電電源設備更新工事
契約変更後の工事概要	
1. 西鈴蘭台ポンプ場の整流器盤に電磁接触器を追加(増1式)	
契約変更の理由	
1. 契約後の機器製作打ち合わせにて、電磁接触器による蓄電池保護回路の追加が必要になったため。	

(公表様式第6号)