


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値	負荷量	平均値	負荷量	平均値	負荷量
		[mg/L]	[kg/日]	[mg/L]	[kg/日]	[mg/L]	[kg/日]
東灘処理場	155,595	8.0	1,245	10	1,553	0.44	69
ポートアイランド処理場	9,916	6.5	64.2	8.7	86.3	0.09	0.9
鈴蘭台処理場	16,064	5.5	87.9	8.3	134	0.35	5.6
西部処理場	86,622	8.8	762	14	1,211	0.67	58.2
垂水処理場	132,166	8.1	1,064	13	1,767	1.10	141
玉津処理場	69,281	6.9	480	13	911	1.3	87.4



平均値＝負荷量/排水量

経年変化(神戸市全体)



(1) 排出汚濁負荷量



(2) 流入水質(加重平均)



(3)放流水質(加重平均)



COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)


東灘処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	2.1	2.6	2.1	2.6	2.7	2.6	2.9	3.1	2.4	2.3
C-BOD	1.0	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6
SS	<1	2	2	2	2	2	2	3	3	2
COD	7.1	7.0	6.6	6.7	7.2	7.2	7.1	7.3	7.6	6.6
T-N	9	8.7	9.4	8.3	9.1	9.0	8.1	8.7	8.3	9.2
T-P	0.31	0.30	0.47	0.23	0.36	0.37	0.40	0.51	0.53	0.48

※データは定期分析の年間平均値(平成29年度より日間平均値の平均値を採用)



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	157,684	7.2	1,142	10	1,619	0.37	58.0
26年度	161,456	7.1	1,145	10	1,584	0.46	74.0
27年度	166,304	7.1	1,180	11	1,758	0.52	86.0
28年度	160,507	7.6	1,224	11	1,689	0.28	45.3
29年度	161,637	8.1	1,315	11	1,714	0.36	58.2
30年度	166,522	7.2	1,203	11	1,802	0.35	58.7
R1年度	163,553	8.1	1,324	10	1,675	0.41	66.3
R2年度	165,636	8.6	1,428	10	1,680	0.53	88.4
R3年度	158,958	7.8	1,235	10	1,530	0.63	100.6
R4年度	155,595	8.0	1,245	10	1,553	0.44	68.7
総量規制基準	207,500/32,500	40/30	9,275	60	14,400	4/2	895

(本場・分場1,2,3系/分場4系)

平均値＝負荷量/排水量


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

ポートアイランド処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
C-BOD	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
SS	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
COD	7.0	7.1	6.7	6.6	6.9	7.2	6.7	6.5	6.5	6.3
T-N	7.6	7.7	7.5	7.8	8.6	8.5	8.1	7.6	8.1	8.1
T-P	0.09	0.12	0.17	0.12	0.15	0.15	0.13	0.11	0.13	0.11



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	8,181	8.5	70.2	8.6	71.1	0.13	1.1
26年度	9,381	7.4	60.3	8.4	68.6	0.06	0.5
27年度	9,866	7.5	70.5	8.5	79.5	0.11	1.0
28年度	9,850	7.4	72.9	8.4	83.3	0.13	1.3
29年度	9,617	7.3	71.7	8.8	87.0	0.13	1.2
30年度	9,630	7.1	67.9	8.5	82.1	0.08	0.8
R1年度	9,260	7.2	69.1	8.7	83.8	0.13	1.3
R2年度	9,525	7.1	65.5	8.5	78.8	0.07	0.7
R3年度	9,630	6.3	59.9	8.0	76.4	0.07	0.7
R4年度	9,916	6.5	64.2	8.7	86.3	0.09	0.9
総量規制基準	40,571/27,429	30 / 20	1,766	20	1,360	4	272

(1期/2期)

平均値＝負荷量/排水量


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

鈴蘭台処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6
C-BOD	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0
SS	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
COD	5.5	5.6	5.5	5.4	5.6	5.9	5.5	5.6	5.4	5.2
T-N	7.1	6.9	6.9	6.4	6.7	6.3	6.1	6.6	6.7	7.2
T-P	0.31	0.35	0.35	0.29	0.22	0.23	0.20	0.29	0.30	0.32



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	16,270	5.2	83.8	8.5	139	0.37	6.0
26年度	16,188	5.5	88.8	8.0	130	0.38	6.2
27年度	16,010	5.2	82.7	8.2	131	0.39	6.3
28年度	16,225	5.1	82.8	8.0	131	0.32	5.3
29年度	16,205	5.1	82.5	8.0	129	0.26	4.2
30年度	16,270	5.0	80.8	7.7	126	0.25	4.1
R1年度	16,157	5.2	83.9	7.6	123	0.19	3.1
R2年度	16,198	5.3	85.4	7.5	122	0.27	4.4
R3年度	16,174	4.8	78.3	7.9	127	0.32	5.1
R4年度	16,064	5.5	87.9	8.3	134	0.35	5.6
総量規制基準	16,000	30	480	20	320	4	64

平均値＝負荷量/排水量


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

西部処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	8.0	5.3	4.8	3.4	4.1	4.6	3.9	3.6	2.7	2.8
C-BOD	2.9	3.1	2.3	2.2	2.1	2.5	2.1	2.0	1.7	1.6
SS	3	3	5	5	5	4	4	4	4	3
COD	14	11	9	9	9.0	10.2	9.3	9	8.3	7.5
T-N	14	14	13	13	13	14	13	13	12	12
T-P	0.47	0.35	0.44	0.66	0.78	0.61	0.96	0.63	0.63	0.73



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	99,191	12	1,181	16	1,554	0.57	57.0
26年度	97,748	10	1,017	16	1,532	0.36	35.0
27年度	98,828	10	1,009	15	1,453	0.51	50.0
28年度	95,799	10	925	15	1,414	0.65	62.6
29年度	95,168	10	950	16	1,478	0.76	72.1
30年度	97,252	11	1,030	16	1,540	0.62	60.7
R1年度	93,787	10	926	15	1,436	1.0	94.9
R2年度	93,435	10	927	15	1,375	0.72	67.0
R3年度	92,452	9.2	851	14	1,291	0.81	75.1
R4年度	86,622	8.8	762	14	1,211	0.67	58.2
総量規制基準	190,000	40	7,600	40	7,600	4	760

平均値＝負荷量/排水量


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

垂水処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	2.0	1.6	1.6	4.8	5.2	5.0	3.1	12	18	21
C-BOD	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.7	1.2	1.3	1.8	1.7
SS	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3
COD	7.9	7.5	6.8	7.6	7.9	7.5	7.1	7.2	7.9	7.6
T-N	11	11	9.9	11	12	11	10	11	12	12
T-P	1.3	0.86	0.52	0.80	0.81	1.1	1.0	0.91	0.94	1.0



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	142,330	8.2	1,167	11	1,631	0.91	130
26年度	139,865	7.5	1,055	11	1,589	0.75	105
27年度	141,392	7.5	1,061	11	1,550	0.71	100
28年度	139,382	7.8	1,087	13	1,796	0.86	120
29年度	138,348	8.1	1,125	13	1,865	0.88	122
30年度	141,752	7.7	1,097	13	1,880	1.0	149
R1年度	134,684	7.7	1,043	12	1,614	1.0	141
R2年度	136,169	7.7	1,052	13	1,795	1.0	137
R3年度	136,547	7.9	1,081	12	1,659	0.92	126
R4年度	132,166	8.1	1,064	13	1,767	1.1	141
総量規制基準	東系	108,750	30	3,263	20	2,175	2
	本・分場	136,250	40	5,450	40	5,450	4

平均値＝負荷量/排水量


COD、T-N、T-P排出負荷量(環境局への報告数値)

玉津処理場

(1) 放流水質の経年変化

[mg/L]

	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
BOD	1.3	1.2	0.7	0.8	0.8	1.3	2.2	2.7	1.0	<0.5
C-BOD	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.7	<0.5	0.5	<0.5
SS	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
COD	7.7	7.3	6.7	6.8	6.6	7.2	6.9	7.1	7.2	6.2
T-N	12	12	13	12	11	11	11	12	12	12
T-P	1.1	1.3	1.1	0.9	0.88	0.84	1.10	1.2	1.3	1.2



(2) COD、T-N、T-P排出負荷量の経年変化(環境局への報告数値)

	排水量 [m³/日]	COD		T-N		T-P	
		平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]	平均値 [mg/L]	負荷量 [kg/日]
25年度	73,158	8.3	605	13	917	1.0	71.0
26年度	71,876	8.5	612	12	862	1.3	95.0
27年度	73,347	7.8	571	13	935	1.1	84.0
28年度	73,386	7.8	575	12	859	1.1	80.0
29年度	73,590	6.9	507	11	841	1.1	81.6
30年度	75,102	7.1	533	11	861	1.0	74.9
R1年度	71,044	7.2	514	12	850	1.1	75.9
R2年度	73,275	7.8	570	13	977	1.3	96.0
R3年度	73,643	7.3	534	13	976	1.3	98.5
R4年度	69,281	6.9	480	13	911	1.3	87.4
総量規制基準	150,000	30	4,500	40	6,000	4	600

平均値＝負荷量/排水量