

【記載例】

(報告日) 〇〇 年 〇 月 〇〇 日

特定施設維持管理状況等報告書（令和6年度）

設置事業者	(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地)	
	住 所	〇〇市〇〇区〇〇町 〇丁目〇〇-〇〇
	氏 名	(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名) 株式会社〇〇〇 代表取締役 〇〇〇〇
	連 絡 先	電 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 メー ル ア ド レ ス 〇〇〇〇〇〇@〇〇〇〇〇〇〇〇

神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第16条の規定により、次のとおり報告します。

1. 施設の概要

設 備 ID	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
設備住所(設置場所)	神戸市〇〇区〇〇 〇〇
発 電 出 力	〇〇〇 kw
発 電 開 始 年 月	2016 年 12 月

※設置又は管理されているすべての設備IDについて、記載ください。

※複数の設備IDがある場合は、別途、一覧表を添付していただいてもかまいません(様式自由)。

2. 施設設置の有無

☒ 設置済	☐ 未設置	【 ☐ 工事中 ☐ 設置予定あり ☐ 予定なし(計画断念) 】
※「未設置の場合、以降の設問への回答は不要です。」		

3. 保守点検状況

点 検 頻 度	年	6 回	点 検 方 法	☐ 自主点検 ☒ 外部委託
---------	---	-----	---------	--

4. 保守点検結果

点 検 者 名 ※	〇〇〇〇 会社	点 検 日 ※	2024 年 〇 月 〇〇 日
-----------	---------	---------	-----------------

※点検者名、点検日は、令和6年度中に実施した点検日のうち、任意の1日の情報を記載してください。

点検箇所	点検項目 ※	点検結果	備考(不適内容等)
太陽電池モジュール	表面に破損がないか。	適 /	
	フレームに破損及び著しい変形がないか。	適 /	
	焦げ跡がないか。	適 /	
パワーコンディショナ、ケーブル、配電線管	腐食及び著しい破損がないか。	適 /	
	外部配線(接続ケーブル)が損傷していないか。	適 /	
	電線管が破損していないか。	適 /	
	異常音や異臭はないか。	適 /	
架台、基礎の状態	表示部に異常表示が出ていないか。	適 /	
	腐食及び著しい破損はないか。	適 /	
事業区域の状態	地盤の沈下は生じていないか。	適 /	
	地盤の崩壊、土砂崩れ発生していないか。	適 /	
	パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。著しい浸食は発生していないか。	適 /	
	外部への土砂流出はないか。	適 /	
事業区域の状態	擁壁に有害な変状が発生していないか。	適 /	
	排水側溝は閉塞していないか。	適 /	
事業区域の状態		不適	柵が一部破損

	点検項目 ※	点検結果	備考(不適内容等)
事業区域の状態	調整池を設置している場合、堆積土砂を定期的に除去しているか。	該当なし	
	パネル下に雑草等が繁茂していないか。	／ 不適	一部繁茂
その他 (特記事項)			

※点検項目は、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」(2019年12月改訂)(日本電機工業会・太陽光発電協会)の「解説表1ー日常点検要領」を参考に選定しています。

不適事項に対する対応	・柵の破損は○月に補修済み ・雑草は○月に除去済み
------------	------------------------------

5. 維持管理及び撤去費用等の確保の状況

(1) 保険の加入状況

☒ 火災保険	☐ 動産総合保険	☒ 施設賠償責任保険	☐ 加入していない
☐ 休業損害補償保険		☒ 損害賠償責任保険	

※大規模特定事業(事業区域5ha以上)を実施している法人の方は、下記書類を添付してください。

- ① 直近年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書については作成している場合に限りです。)
- ② 保険の加入状況を示す書類(保険契約書の写し等)

(2) 廃棄等費用の積立状況

☐ 積み立て中 積立開始時期 (西暦) 年 月 日

☒ 改正FIT法に基づき、売電期間終了前10年間に積み立て予定

6. その他(維持管理関連)

(1) 再エネ特措法に基づく設置状況

① 柵・塀	☒ 設置済	☐ 未設置	☐ 対象外(50KW未満で第三者の立入りが容易でない場合等)
② 標識	☒ 設置済	☐ 未設置	☐ 対象外(20KW未満)

(2) 周囲の生活環境への配慮

発電施設の周囲の生活環境に関する問い合わせがある場合は、その内容や対応状況について記載してください。

○年○月○日に、植栽が隣接地に伸びているとの連絡を受け、○年○月○日に植栽の剪定を実施した。

(3) 火災防止措置の実施状況

① 事業区域内(特に太陽光パネル設置箇所付近)の雑草の除去(草刈り、除草)の状況

☒ 定期的実施 (頻度) 年・ 4 回 ☐ 不定期で実施 ☐ 実施していない

② 蓄電池設置の有無

☐ 設置している ☒ 設置していない

点検頻度 年・ 月 回 点検内容

③ その他実施している火災防止措置の内容・頻度等

火災リスクを最小限に抑えるため、パワーコンディショナ周辺に可燃物を置かないようにしている。

(4) 特定施設の現況

特定施設の現況を示す写真(地盤、架台、太陽光モジュールの設置状況、撮影日が分かるもの)を写真台帳(別紙)に添付してください。

複数の設備IDを設置されている場合は、それぞれの特定施設の写真を添付してください。

7. 廃止後に行う措置に関する計画

廃止予定時期	〇〇 年 〇〇 月	☐ 未定
撤去後の計画	廃棄物の処理	撤去後の工作物については、法令等に従い、適切に処理する。
	跡地の聖地、緑化、修景等の措置	事業区域であった土地については、緑化等の修景により周辺地域の景観との調和、緑地保全、植樹等により原状回復に努める。

特 定 施 設 の 現 況

設備ID	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	撮影日	〇〇	年	〇〇	月	〇〇	日
------	------------	-----	----	---	----	---	----	---



設備ID	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	撮影日	〇〇	年	〇〇	月	〇〇	日
------	------------	-----	----	---	----	---	----	---

・ 地盤、架台、太陽光モジュールの設置状況が分かる写真を添付してください。

・ 複数の設備IDがある場合は、それぞれの設備IDの特定施設の写真を添付してください。